

別紙3-1-9 自動ドア保守点検業務一覧

施設番号	施設名等	設置場所	メーカー	型式等	台数	備考
1	市役所	庁舎正面玄関	寺岡オートドアシステム	GSK-150K	2	点検回数 年4回
		庁舎裏	寺岡オートドアシステム	SOV-60K	4	点検回数 年4回
7	新居斎場	風除室6台・火葬炉全室4台	寺岡オートドアシステム	100KLDM	4	点検回数 年2回
			寺岡オートドアシステム	60KLTM	4	点検回数 年2回
			寺岡オートドアシステム	160KLDM	2	点検回数 年2回
8	子育て支援センター	正面玄関外	ナブコ	DSN-75D	1	点検回数 年2回
		正面玄関内	ナブコ	DS-75D	1	点検回数 年2回
9	はつらつセンター	正面玄関	ナブコ		1	点検回数 年2回
10	健康福祉センター	正面玄関風除室	中日本オートドア	160KLCM YCBDCR W	2	点検回数 年2回
		南口玄関風除室	中日本オートドア	MD SKT1777 S	2	点検回数 年2回
		南側事務室入口	中日本オートドア	GSR SKT S	1	点検回数 年2回
11	浜名湖れんが館	玄関外側	中日本オートドア	MD SKT1777 W	1	点検回数 年2回
		玄関内側	中日本オートドア	GSSR SKT77 W	1	点検回数 年2回
16	道の駅潮見坂	正面玄関	中日本オートドア	DS-75型	1	点検回数 年3回
		北側入口	中日本オートドア	DS-60型	1	点検回数 年3回
		店舗入口	中日本オートドア	DS-60型	1	点検回数 年3回
		南側入口	三協アルミ	V-60SL	1	点検回数 年3回
32	新居地域センター	正面玄関	ナブコ	DS-75D	4	点検回数 年4回
50	西部地域センター	正面玄関(東)	寺岡オートドアシステム	TAS-FC-15T	1	点検回数 年3回
		正面玄関(西)	寺岡オートドアシステム	70KLCM	1	点検回数 年3回
51	北部地区多目的研修集会施設	正面玄関(両引型)	寺岡オートドアシステム	TAS-FC-15T	1	点検回数 年3回
52	南部地区構造改善センター	正面玄関(外側)	寺岡オートドアシステム	100KLDM	1	点検回数 年3回
		正面玄関(内側)	寺岡オートドアシステム	160KLCM	1	点検回数 年3回
58	新居関所史料館	玄関	(株)ナブコ	DSN-75 K30 D	1	点検回数 年2回
60	中央図書館	正面玄関	中日本オートドア	MD SKT1777 W	1	点検回数 年4回
		ロビー入口	中日本オートドア	160KLDM	1	点検回数 年4回
61	新居図書館	正面玄関	(株)ナブコ	DS-75 R-N75 S	1	点検回数 年4回
		北側出入口	(株)ナブコ	DS-75 R-N75 W	1	点検回数 年4回
		ロビー入口	(株)ナブコ	DS-75 R-N75 W	1	点検回数 年4回
62	消防本部・消防署本署	救急消毒室	寺岡オートドアシステム	70K	1	点検回数 年2回
63	消防署南分署	正面玄関	寺岡オートドアシステム	60KLTM	1	点検回数 年2回
		救急消毒室	寺岡オートドアシステム	60KLTM	1	点検回数 年2回
64	消防署西分署	正面外側	寺岡オートドアシステム	100KLDM	1	点検回数 年2回
		正面内側	寺岡オートドアシステム	ナブコ	1	点検回数 年2回
		救急消毒室	寺岡オートドアシステム	100KLDM	1	点検回数 年2回