

令和 6 年度

湖西市役所庁舎空調機取替修繕（守衛室）

設計書

工事箇所 湖西市 吉美 地内

静岡県湖西市企画部資産経営課

(表紙共 3 枚)

令和6年度		湖西市役所庁舎空調機取替修繕（守衛室）				設計書	
金額							
円							
但し							
内 訳							
符号	名 称	品 質・形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	【既設エアコン取外し】						
	既設エアコン取外し		1.0	台			
	既設エアコン取外し 機器収集運搬費		1.0	台			
2	【機器本体】						
	ルームエアコン	壁掛形	1.0	台			
	冷房能力	2.2kw					
	暖房能力	2.2kw					
	低温暖房能力	2.8kw					
	付属品	リモコン					
	参考品番	ダイキンS224ATES-W					

3	【据付工事】						
	ルームエアコン取付費		1.0	台			
	室内カバー ＊既設流用		1.0				
	室内ドレン管断熱工事		3.0	M			
	室外機アンカー施工 1台＝4カ所		1.0	台			
4	【電気工事】						
	専用回路工事 専用回路増設【標準工事】10Mまで		1.0	式			
	専用回路工事 回路延長		1.0	M			
	専用回路工事 ブレーカ取付 100V/200V兼用 20A		1.0	個			
	専用回路工事 コンセント取付		1.0	箇所			
	点検口取付 450×450		1.0	箇所			
5	【諸経費】						
	諸経費		1.0	式			