

令和5年度

新居一般廃棄物処分場維持管理状況

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

摘要	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
不燃物残渣等(t)	35.91	15.23	2.26	2.64	2.93	3.13	5.23	3.07	4.22	2.86	3.28	3.47	84.23
固火灰(t)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.74	184.03	97.19	82.51	85.22	539.69
焼却不燃物(t)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.37	22.26	32.31	56.42	101.59	239.95
水処理脱水汚泥等(t)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04

2 埋立重量(t)

埋立重量(t)	35.91	15.23	2.26	2.64	2.93	3.13	5.23	121.18	211.55	132.36	142.21	190.28	864.91
---------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

最終処分場残容量測定

計画埋立量	85,473 m <sup>3</sup>
最終覆土量	4,321 m <sup>3</sup> 最終覆土(予定最終覆土50cm)
計画埋立可能量	81,073 m <sup>3</sup>
埋立残容量	11,033 m <sup>3</sup> 令和5年5月17日実測
埋立可能量	6,712 m <sup>3</sup>

3 埋立地、浸出水処理施設の点検状況

埋立地、浸出水処理施設の点検状況

点検項目(毎平日点検実施 擁壁等の状況、遮水工状況、調整池状況、浸出水処理設備状況(○ 異常なし × 異常あり))

管 理 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点 検 状 況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※異常時対応年月日及び内容

※維持管理補修主要実施月及び内容

4

水質検査結果

(1) 周辺地下水(2ヶ所)の水質検査結果

「上流観測井」水質検査結果 (採取場所: 施設入口事務所前観測井)

測 定 年 月 日	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	基準値
	R5.04.05	R5.05.10	R5.06.07	R5.07.05	R5.08.02	R5.09.06	R5.10.04	R5.11.01	R5.12.06	R6.01.11	R6.02.07	R6.03.06	
塩素イオン mg/L	8.5	5.7	9.9	7.1	8.5	8.5	8.5	9.9	11	5.7	9.9	7.1	—
カドミウム及びその化合物 mg/L									0.001未満				0.003 以下
鉛及びその化合物 mg/L									0.005未満				0.01 以下
シアン化合物 mg/L									0.1未満				検出されないこと
水銀及びその化合物 mg/L									0.0005未満				0.0005以下
有機燐化合物 mg/L									0.1未満				0.1 以下
ひ素及びその化合物 mg/L									0.001未満				0.01 以下
六価クロム化合物 mg/L									0.01未満				0.02 以下
トリクロロエチレン mg/L									0.002未満				0.01 以下
テトラクロロエチレン mg/L									0.0005未満				0.01 以下
1,1-トリクロロエタン mg/L									0.0005未満				1 以下
四塩化炭素 mg/L									0.0002未満				0.002 以下
ジクロロメタン mg/L									0.002未満				0.02 以下
1,2-ジクロロエタン mg/L									0.0004未満				0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン mg/L									0.002未満				0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン mg/L									0.004未満				0.04 以下
1,1,2-トリクロロエタン mg/L									0.0006未満				0.006 以下
1,3-ジクロロプロペン mg/L									0.0002未満				0.002 以下
テウラム mg/L									0.0006未満				0.006 以下
シマジン mg/L									0.0003未満				0.003 以下
チオベンカルブ mg/L									0.002未満				0.02 以下
ベンゼン mg/L									0.001未満				0.01 以下
セレン及びその化合物 mg/L									0.002未満				0.01 以下
アルキル水銀化合物 mg/L									0.0005未満				検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル mg/L									0.0005未満				検出されないこと
1,4-ジオキサン mg/L									0.005未満				0.05 以下
塩化ビニールモノマー(クロロエチレン) mg/L									0.0002未満				0.002 以下

