令和７年度

新居一般廃棄物処分場維持管理状況

1　埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

摘要	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
不燃物残渣等（ｔ）	4.84	2.00											6.84
固火灰（ｔ）	100.34	92.44											192.78
焼却不燃物（ｔ）	46.62	44.04											90.66
水処理脱水汚泥等 （ｔ）	1.00	0.00											1.00
埋立重量 （ｔ）	152.80	138.48											291.28

2　最終処分場残容量測定

計画埋立量	85,473　㎥	
最終覆土量	4,321　㎥	最終覆土（予定最終覆土５０ｃｍ）
計画埋立可能量	81,073　㎥	
埋立残容量	9,958　㎥	令和６年５月24日実測
埋立可能量	5,637　㎥	

3　埋立地、浸出水処理施設の点検状況

点検項目（毎平日点検実施､擁壁等の状況、遮水工状況、調整池状況、浸出水処理設備状況（○ 異常なし　× 異常あり）

管　　理　　月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点　検　状　況	○	○										

※異常時対応年月日及び内容

※維持管理補修主要実施月及び内容

4　水質検査結果

⑴ 周辺地下水（２ヶ所）の水質検査結果

「上流観測井」水質検査結果　（採取場所：施設入口事務所前観測井）

測　定　年　月　日	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	基準値
	R7.04.09	R7.05.14											
塩化物イオン　mg/L	14	9.9											－
カドミウム及びその化合mg/L													0.003　以下
鉛及びその化合物　mg/L													0.01　以下
シアン化合物　mg/L													検出されないこと
水銀及びその化合物　mg/L													0.0005以下
有機燐化合物　mg/L													0.1　以下
ひ素及びその化合物　mg/L													0.01　以下
六価クロム化合物　mg/L													0.02　以下
トリクロロエチレン　mg/L													0.01　以下
テトラクロロエチレン　mg/L													0.01　以下
1.1.1-トリクロロエタンmg/L													1　以下
四塩化炭素　mg/L													0.002 以下
ジクロロメタン　mg/L													0.02　以下
1.2-ジクロロエタン　mg/L													0.004 以下
1.1-ジクロロエチレン　mg/L													0.1　以下
1.2-ジクロロエチレン　mg/L													0.04　以下
1.1.2-トリクロロエタンmg/L													0.006 以下
1.3-ジクロロプロペン　mg/L													0.002 以下
チウラム　mg/L													0.006 以下
シマジン　mg/L													0.003 以下
チオベンカルブ　mg/L													0.02　以下
ベンゼン　mg/L													0.01　以下
セレン及びその化合物　mg/L													0.01　以下
アルキル水銀化合物　mg/L													検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル　mg/L													検出されないこと
1.4-ジオキサン　mg/L													0.05　以下
塩化ビニールモノマー（クロロエチレン）　mg/L													0.002 以下
ダイオキシン類　pg-TEQ/L													1　以下

「下流観測井」水質検査結果　（採取場所：浸出水処理施設横観測井）

測　定　年　月　日	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	基準値
	R7.04.09	R7.05.14											
塩化物イオン　mg/L	8.5	7.1											－
カドミウム及びその化合mg/L													0.003　以下
鉛及びその化合物　mg/L													0.01　以下
シアン化合物　mg/L													検出されないこと
水銀及びその化合物　mg/L													0.0005以下
有機燐化合物　mg/L													0.1　以下
ひ素及びその化合物　mg/L													0.01　以下
六価クロム化合物　mg/L													0.02　以下
トリクロロエチレン　mg/L													0.01　以下
テトラクロロエチレン　mg/L													0.01　以下
1.1.1-トリクロロエタンmg/L													1　以下
四塩化炭素　mg/L													0.002 以下
ジクロロメタン　mg/L													0.02　以下
1.2-ジクロロエタン　mg/L													0.004 以下
1.1-ジクロロエチレン　mg/L													0.1　以下
1.2-ジクロロエチレン　mg/L													0.04　以下
1.1.2-トリクロロエタンmg/L													0.006 以下
1.3-ジクロロプロペン　mg/L													0.002 以下
チウラム　mg/L													0.006 以下
シマジン　mg/L													0.003 以下
チオベンカルブ　mg/L													0.02　以下
ベンゼン　mg/L													0.01　以下
セレン及びその化合物　mg/L													0.01　以下
アルキル水銀化合物　mg/L													検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル　mg/L													検出されないこと
1.4-ジオキサン　mg/L													0.05　以下
塩化ビニールモノマー（クロロエチレン）　mg/L													0.002 以下
ダイオキシン類　pg-TEQ/L													1　以下

⑵一般廃棄物処分場「放流水」水質検査結果　（採取場所：浸出水処理施設放流口）

測定年月日	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	基準値
	R7.04.09	R7.05.14											
ｐＨ	7.3	7.2											5.8～8.6
ＢＯＤ　mg/L	1.0未満	1.0未満											施設基準 15
ＣＯＤ　mg/L	1.0未満	1.3											施設基準 15
ＳＳ　mg/L	1.0未満	1.0未満											施設基準 50
大腸菌数　CFU/mL	20未満	20未満											800　以下
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（動植物油）　mg/L	1.0未満	1.0未満											30　以下
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱物油）　mg/L	1.0未満	1.0未満											5　以下
カドミウム及びその化合物　mg/L													0.03　以下
鉛及びその化合物　mg/L													0.1　以下
シアン化合物　mg/L													1　以下
水銀及びその化合物　mg/L													0.005 以下
有機燐化合物　mg/L													1　以下
砒素及びその化合物　mg/L													0.1　以下
六価クロム化合物　mg/L													0.5　以下
全窒素　mg/L													120　以下
全燐　mg/L													16　以下
トリクロロエチレン　mg/L													0.1　以下
テトラクロロエチレン　mg/L													0.1　以下
1.1.1-トリクロロエタン　mg/L													3　以下
四塩化炭素　mg/L													0.02　以下
ジクロロメタン　mg/L													0.2　以下
1.2-ジクロロエタン　mg/L													0.04　以下
1.1-ジクロロエチレン　mg/L													1　以下
シス-1.2-ジクロロエチレン　mg/L													0.4　以下
1.1.2-トリクロロエタン　mg/L													0.06　以下
1.3-ジクロロプロペン　mg/L													0.02　以下
チウラム　mg/L													0.06　以下
シマジン　mg/L													0.03　以下
チオベンカルブ　mg/L													0.2　以下
ベンゼン　mg/L													0.1　以下
セレン及びその化合物　mg/L													0.1　以下
フェノール類　mg/L													5　以下
銅　mg/L													3　以下
亜鉛　mg/L													2　以下
溶解性　鉄　mg/L													10　以下
溶解性　マンガン　mg/L													10　以下
全クロム　mg/L													2　以下
ふっ素化合物　mg/L													8　以下
アルキル水銀化合物　mg/L													検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル　mg/L													0.003 以下
ほう素及びその化合物　mg/L													10　以下
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物　mg/L													100　以下