

平成27年度

新居一般廃棄物処分場維持管理状況

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

摘要	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
不燃物残渣等(t)	38.62	37.09	63.74	45.00	36.39	41.06	45.07	38.19	42.16	42.02	38.82	190.32	658.48
水処理脱水汚泥等(t)	0.00	0.00	0.97	0.00	1.11	0.00	1.15	0.95	1.25	1.02	0.00	0.80	7.25
埋立重量(t)	38.62	37.09	64.71	45.00	37.50	41.06	46.22	39.14	43.41	43.04	38.82	191.12	665.73

2 最終処分場残容量測定

計画埋立量	85,473 m ³
最終覆土量	4,400 m ³ 最終覆土
計画埋立可能量	81,073 m ³
埋立実測量	67,574 m ³ 平成27年5月実測
埋立可能量	13,499 m ³

3 埋立地、浸出水処理施設の点検状況

点検項目(毎日点検実施) 擁壁等の状況、遮水工状況、調整池状況、浸出水処理設備状況(○異常なし ×異常あり)

管 理 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点 検 状 況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※異常時対応年月日及び内容

※維持管理補修主要実施月及び内容

4 水質検査結果

(1) 周辺地下水(2ヶ所)の水質検査結果

「上流観測井」水質検査結果 (採取場所: 施設入口事務所前観測井)

測定年月日	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	基準値
	H27.04.08	H27.05.13	H27.06.10	H27.07.09	H27.08.19	H27.09.10	H27.10.15	H27.11.11	H27.12.09	H28.01.14	H28.02.10	H28.03.09	
塩素イオン mg/L	14	9.9	14	9.4	14	14	14	13	14	14	13	14	—
カドミウム及びその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	未満	—	—	0.003 以下
鉛及びその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	未満	—	—	0.01 以下
シアン化合物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	未満	—	—	検出されないこと
水銀及びその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	未満	—	—	0.0005 以下
有機磷化合物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	未満	—	—	0.1 以下
ひ素及びその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	未満	—	—	0.01 以下
六価クロム化合物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	未満	—	—	0.05 以下
トリクロロエチレン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	未満	—	—	0.03 以下
テトラクロロエチレン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	未満	—	—	0.01 以下
1,1-トリクロロエタン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	未満	—	—	1 以下
四塩化炭素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002	未満	—	—	0.002 以下
ジクロロメタン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	未満	—	—	0.02 以下
1,2-ジクロロエタン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004	未満	—	—	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	未満	—	—	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0004	未満	—	—	0.04 以下
1,1,2-トリクロロエタン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0006	未満	—	—	0.006 以下
1,3-ジクロロプロペン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002	未満	—	—	0.002 以下
チウラム mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0006	未満	—	—	0.006 以下
シマジン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003	未満	—	—	0.003 以下
チオベンカルブ mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	未満	—	—	0.02 以下
ベンゼン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	未満	—	—	0.01 以下
セレン及びその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	未満	—	—	0.01 以下
アルキル水銀化合物 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	未満	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	未満	—	—	検出されないこと
1,4-ジオキサン mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	未満	—	—	0.05 以下
塩化ビニールモノマー mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002	未満	—	—	0.002 以下
ダイオキシン類 pp-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.019	—	—	—	1 以下

