

令和2年7月10日

湖西市環境センター 基幹的設備改良工事及び長期包括運営委託事業

競争的対話における応募者からの質問に対して、下記のとおり回答します。

項目	質問内容	回答
No. 1	電気代削減のために、再生可能エネルギー賦課金の軽減申請を施設所有者の湖西市殿から実施いただくことが必要と解釈しております。ご協力を頂きたく、よろしくお願ひ申し上げます。	御意見として承ります。
No. 2	プールへの熱供給が運営事業には含まれますが、効率的な熱利用に際し、焼却施設の運転状況に応じた、プール運営計画を実施いただけますよう、湖西市様に調整いただきたくお願ひいたします。効率的な蒸気利用は、発電量の上昇にもつながりますので何卒お願ひいたします。	御意見として承ります。
No. 3	要求水準書にリサイクルプラザにおける選別基準として「アルミ純度 85%以上（保証値）、回収率 70%以上（参考値）」とありますが、令和2年3月に検査を行った結果、アルミ純度 94%、回収率 42.6%となり、純度（保証値）についてはクリアしているものの、回収率（参考値）は未達の状況でした。また要求水準書に「参考値を満足しない場合、事業者は原因の究明ならびに必要な修繕（改造を含む）を行い参考値を満足するように努めること。」とありますが、アルミについては純度と回収率がトレードオフの関係にあることから、参考値を満足すべく対策しても達成が困難な可能性があります。事業開始後には、このような事例の発生が想定されますので対応について協議させて頂くことは可能でしょうか。	協議を可能とします。