

湖西市 公共建築物耐震性能リスト(湖西地区)

令和5年4月1日

コード 番号	所管部 担当部	所管 担当課	建設物		所在地	建設竣功年	旧:旧基準 新:新基準	構造	階数	延床面積 ㎡	Is値/ET値	ランク	建物の用途	備考						
			施設名	棟名																
1	企画部	資産経営課	市役所	庁舎	吉美3268	S49	新	RC	3階(一部4階)	5,593	1.03	Ib	(1)ア							
2				詰所(現業棟)		S49	旧	S		1	544			(4)	未診断					
3				倉庫		S52	旧	S		1	707			(4)	未診断					
4				みのわ集会場		S41	旧	RC		1	83			(4)	未診断					
5	市民安全部	危機管理課	コミュニティ防災センター	防災センター		S58	新	RC	2	355		Ib	(1)ア							
6		市民課	湖西市民活動センター「エミーナ」	事務所	鷺津1293-4	H11	新	S	2	393		Ia	(4)							
7	環境部	環境課	火葬場	火葬場	入出1537	S62改	旧	RC	1	140			(1)才	未診断						
8				待合室		S43	旧	W		1	71	1.03	Ib	(1)才	H24補強					
9				待合室		H6	新	S		1	115		Ib	(1)才						
10		廃棄物対策課	衛生プラント	笠子廃棄物処理場	事務所	白須賀3985-1961	S53	旧	S	1	103			(1)才	未診断					
11					環境センター	工場棟	吉美3294-47	H10	新	RC(一部S)	5階(地下2階)	9,638			Ia	(1)才				
12						管理棟		H10	新	RC		2	1,501			Ia	(1)才			
13						計量棟		H10	新	S		1	1,505			Ia	(1)才			
14					衛生プラント	衛生プラント	衛生プラント	管理棟	白須賀3465	S46	旧	RC	2	222	1.34	Ia	(1)才	H27耐震補強		
15								検査室・倉庫		S38	旧	CB	1	59				(1)才	未診断	
16								車庫棟		S56	新	S	2	413				Ib	(1)才	
17								ブローアームA		S52~53	旧	RC	1	126	1.95	Ia	(1)才		H26耐震診断	
18								機械棟(CB構造)		S38,S46	旧	CB	1	228	1.34	Ia	(1)才		H27耐震診断	
19								機械室(RC構造)		S52	旧	RC	1	241	1.27	Ia	(1)才		H27耐震補強	
20								脱水室		S61~62	新	RC	2	208				Ib	(1)才	
21								処理棟		S61~62	新	RC	1	77				Ib	(1)才	
22								ブローアームB		S52~53	旧	RC	1	120	1.63	Ia	(1)才		H26耐震診断	
23								3次処理棟(減菌室)		S38	旧	RC	1	7					(1)才	未診断
24					生物処理棟	H28	新	RC	1	46				Ib	(1)才					
25					糞注ポンプ室	S38	旧	CB	1	20					(1)才					
26					返送ポンプ室	S38	旧	CB	1	10					(1)才					
27		配水池ポンプ室	白須賀3477-1	S54	旧	S	1	30				(1)才	未診断							
28		下水道課	湖西浄化センター	湖西浄化センター	管理棟	吉美950-28	H10	新	RC	2	1,032		Ia	(1)才	R2耐震診断					
29					機械棟		H9	新	RC	地上3階・地下2階	2,829			Ia	(1)才	R2耐震診断				
30					水処理棟上屋		H11	新	RC	1	2,036			Ia	(1)才					
31					汚泥処理棟		H11	新	RC	地上2階・地下1階	2,278.8			Ia	(1)才	R2耐震診断				
32		水道課	水道課	水道課	鷺津配水場	鷺津3597	S61	新	RC	3階(内地下1階)	149		Ib	(4)						
33					鷺津配水場資材倉庫	管理棟	鷺津3597	H5	新	S	1	179			Ib	(4)				
34					吉美配水場	管理棟	山口474-6	H元	新	RC	2階(内地下1階)	94			Ib	(4)				
35					白須賀配水場	管理棟	白須賀4880	H7	新	RC	2階(内地下1階)	171			Ib	(4)				
36					白須賀浄水場	管理棟	白須賀5323-7	S61	新	RC	1	63			Ib	(4)				
37	新所原南配水場				管理棟	岡崎1279-2	H22	新	RC	1	190			Ia	(4)					
38	新所原西配水場				管理棟	入会地11-23	S33	旧	W	1	18				(4)	未診断(廃止予定)				
39	大森配水場				管理棟	新所5504-2	H18	新	RC	1	53			Ib	(4)					
40	神座配水場				管理棟	神座247-4	H2	新	RC	2階(内地下1階)	94			Ib	(4)					
41	入出配水場				管理棟	入出43-1	S58	新	RC	2階(内地下1階)	32			Ib	(4)					
42	知波田配水場	管理棟	太田416-10	H3	新	RC	2階(内地下1階)	94			Ib	(4)								

湖西市 公共建築物耐震性能リスト(湖西地区)

令和5年4月1日

コード 番号	所管部 担当部	所管 担当課	建設物		所在地	建設竣功年	旧:旧基準 新:新基準	構造	階数	延床面積 ㎡	Is値/ET値	ランク	建物の用途	備考
			施設名	棟名										
43	健康福祉部	健康増進課	健康福祉センター	福祉センター	古見1044	H13	新	RC(一部S)	3	4,038		Ia	(1)ア	
44		高齢者福祉課	湖西市はつらつセンター	福祉集会場	入出1801	H15	新	S	1	406		Ib	(2)	
45		こども未来課	湖西市ふれあい交流館	集会所	鷺津1038-1	H18	新	S	2	683		Ia	(4)	
46	産業部	産業振興課	浜名湖れんが館	多目的ホール	鷺津479-31	H13	新	S	1	199		Ib	(2)	
47				トイレ棟		H16	新	S(一部RC)	1	38		Ib	(2)	
48		文化観光課	道の駅「潮見坂」	地域振興施設	白須賀1896-1	H18	新	W	1	506		Ia	(2)	
49				白須賀宿歴史拠点施設	史料館	白須賀900	H12	新	S	2	270		Ib	(2)
50	都市整備部	建築住宅課	市営住宅	白須賀3985-2316	S48	旧	PC	2	128.22	1.09	Ib	(3)		
51				笠子住宅 2	白須賀3985-2316	S48	旧	PC	2	170.96	1.14	Ib	(3)	
52				笠子住宅 3	白須賀3985-2316	S48	旧	PC	2	213.70	1.12	Ib	(3)	
53				笠子住宅 4	白須賀3985-2316	S48	旧	PC	2	170.96	1.14	Ib	(3)	
54				笠子住宅 5	白須賀3985-2316	S48	旧	PC	2	213.70	1.12	Ib	(3)	
55				笠子住宅 6	白須賀3985-2316	S48	旧	PC	2	213.70	1.12	Ib	(3)	
56				川尻住宅	吉美2850-3	H1	新	RC	3	1,250.82		Ib	(3)	
57				五田住宅A棟	吉美3534	H9	新	RC	3	1,055.76		Ib	(3)	
58				五田住宅B棟	吉美3534	H9	新	RC	4	1,367.36		Ib	(3)	
59				柴町住宅A棟	鷺津3434	S53	旧	RC	3	1,069.23	1.60	Ia	(3)	
60				柴町住宅B棟	鷺津3434	S62	新	RC	3	1,250.82		Ib	(3)	
61				分川住宅A棟2種含む	鷺津2393-1	H5	新	RC	4	1,133.04		Ib	(3)	
62				分川住宅B棟2種含む	鷺津2393-1	H5	新	RC	4	566.52		Ib	(3)	
63				分川住宅C棟	鷺津2393-1	H5	新	RC	3	404.37		Ib	(3)	
64				分川住宅D棟	鷺津2393-1	H5	新	RC	3	808.74		Ib	(3)	
65				上ノ原住宅A棟	岡崎817-1	H26	新	RC	4	977.84		Ia	(3)	H26新設
66				上ノ原住宅B棟	岡崎817-1	H26	新	RC	4	2,184.12		Ia	(3)	H26新設
67				上ノ原住宅C棟	岡崎817-1	H26	新	RC	4	2,362.12		Ia	(3)	H26新設
68				教育委員会	教育総務課	東小学校	南校舎	新所680	S43	旧	RC	3	1,536	0.91
69	昇降口渡り廊下	新所680	S43				旧	RC	2	264	0.70	II	(1)イ	
70	北校舎	新所680	S43				旧	RC	3	1,763	0.88	II	(1)イ	S60補強(旧ET値)
71	岡崎小学校	体育館	新所680			H19	新	RC	1	917		Ia	(1)イ	
72		北校舎(東)	岡崎634			S48	旧	RC	3	2,184	0.89	II	(1)イ	S61補強(旧ET値)
73		北校舎(西)	岡崎634			S50	旧	RC	3	511	0.89	II	(1)イ	S61補強(旧ET値)
74		給食室	岡崎634			S51	旧	RC	1	206	1.02	Ib	(1)イ	
75		南校舎(東)	岡崎634			S52	旧	RC	3	3,158	0.94	II	(1)イ	S62補強(旧ET値)
76		南校舎(西)	岡崎634			S56	旧	RC	3	594	1.31	Ia	(1)イ	
77		体育館	岡崎634			S59	新	SRC	2	1,045		Ib	(1)イ	
78	昇降所棟	岡崎634	S52			旧	RC	2	122	0.81	II	(1)イ		
79	岡崎中学校	北校舎	岡崎587-2			H19	新	RC	3	3,632		Ia	(1)イ	
80		南校舎・給食室	岡崎587-2			H19	新	RC	3	2,813		Ia	(1)イ	
81		金木工室	岡崎587-2			H19	新	S	1	270		Ia	(1)イ	
82		体育館	岡崎587-2			H19	新	SRC(一部S)	1	1,334		Ia	(1)ウ	
83		クラブハウス	岡崎587-2			H19	新	RC	1	380		Ia	(1)イ	
84		武道館	岡崎587-2	H22	新	S	1	704		Ia	(1)イ			

湖西市 公共建築物耐震性能リスト(湖西地区)

令和5年4月1日

コード 番号	所管部 担当部	所管 担当課	建設物		所在地	建設竣功年	旧:旧基準 新:新基準	構造	階数	延床面積 ㎡	Is値/ET値	ランク	建物の用途	備考
			施設名	棟名										
85	教育委員会	教育総務課	湖西中学校	南校舎	太田135	S53	旧	RC	4	2,576	1.27	Ia	(1)イ	H22補強
86				昇降棟	太田135	S54	旧	RC	2	519	0.78	II	(1)イ	
87				北校舎	太田135	S54	旧	RC	4	2,930	1.27	Ia	(1)イ	H24補強
88				部室	太田135	S62	新	S	2	430		Ib	(1)イ	
89				武道場	太田135	H6	新	S	1	700		Ib	(1)ウ	
90				体育館	太田135	H16	新	SRC	2	1,827		Ia	(1)イ	
91			白須賀小学校	北棟	白須賀5030	S46	旧	RC	3	1,763	0.94	II	(1)イ	S61補強(1BET値)
92				南棟	白須賀5030	S45	旧	RC	3					
93				昇降所	白須賀5030	S45	旧	RC	2	2,086	0.93	Ib	(1)イ	S61補強(1BET値)
94			白須賀中学校	体育館	白須賀5030	S53	旧	SRC	2	1,233		Ia	(1)イ	H21補強
95				管理室棟	白須賀986	S54	旧	RC	1	482	2.46	Ia	(1)イ	
96				校舎(東)	白須賀986	S54	旧	RC	3	1,449	1.26	Ia	(1)イ	H23補強
97				校舎(西)	白須賀986	S59	新	RC	3	962		Ib	(1)イ	
98			知波田小学校	体育館	白須賀986	S57	新	SRC	2	957		Ib	(1)イ	
99				校舎	大知波1144	S47	旧	RC	3	2,307	0.90	II	(1)イ	S61補強(1BET値)
100				校舎(東)・給食室	大知波1144	S58	新	RC	3	837		Ib	(1)イ	
101			鷺津小学校	体育館	大知波1144	S56	旧	SRC	2	821	1.60	Ia	(1)イ	H23補強
102				昇降口棟(中一南)	鷺津670	S45	旧	RC	2	252	0.66	II	(1)イ	
103				南校舎	鷺津670	S45	旧	RC	3	1,898	0.95	II	(1)イ	S62補強(1BET値)
104				体育館	鷺津670	S49	旧	SRC	2	1,199	2.08	Ia	(1)イ	H08耐震補強
105				北校舎(西)	鷺津670	S54	旧	RC	4	1,227	1.27	Ia	(1)イ	H22補強
106				北校舎(東)	鷺津670	S54	旧	RC	4	2,069	1.33	Ia	(1)イ	H22補強
107				昇降口棟(北一中)	鷺津670	S54	旧	RC	2	216	0.96	II	(1)イ	
108				給食室・給食室前渡り廊下	鷺津670	S54	旧	RC	3	629	1.50	Ia	(1)イ	H22補強
109				中校舎	鷺津670	S60	新	RC	3	1,800		Ib	(1)イ	
110				鷺津中学校	B棟(中東)	鷺津629	S40	旧	RC	3	1,173	0.85	II	(1)イ
111			B棟(中西)		鷺津629	S40	旧	RC	3	1,084	0.85	II	(1)イ	S60補強(1BET値)
112			金木工室		鷺津629	S48	旧	S	1	553	1.63	Ia	(1)イ	H21補強
113			C棟		鷺津629	S50	旧	RC	3	1,722	0.87	II	(1)イ	S62補強(1BET値)
114			体育館		鷺津629	H20	新	SRC	2	1,898		Ia	(1)イ	
115			A棟(北)		鷺津629	S57	新	RC	3	2,336	1.25	Ia	(1)イ	
116			B-C棟渡り廊下		鷺津629	S50	旧	RC	2	132	0.94	II	(1)イ	
117			武道館		鷺津629	H3	新	S	1	690		Ib	(1)ウ	
118			鷺津幼稚園	園舎	鷺津650	H2	新	RC	2	1,434		Ib	(4)	
119				園舎(階段室)	鷺津650	H2	新	RC	2	57		Ib	(4)	
120				園舎(便所)	鷺津650	H2	新	RC	2	33		Ib	(4)	
121				園舎(遊戯室)	鷺津650	H2	新	SRC	2	465		Ib	(4)	
122			鷺津保育園	保育室	鷺津1163-1	S52	旧	RC	1	980	1.02	Ib	(4)	
123			知波田幼稚園	園舎	大知波503	S60	新	S	1	445		Ib	(4)	
124				遊戯室	大知波503	H20	新	W	1	230		Ia	(4)	
125	新所幼稚園	園舎	新所6073-3	H14	新	S	1	919		Ia	(4)			
126		園舎	新所6073-3	H14	新	S	1	919		Ia	(4)			
127	岡崎幼稚園	北園舎	岡崎2586-37	S56	旧	RC	2	2,225	1.01	Ib	(4)	R2補強		
128		南園舎	岡崎2586-37	R1	新	S	2	537		Ia	(4)	R1新設		
129	スポーツ・生涯学習課	園舎	白須賀4804-1	H22	新	S	1	876		Ia	(4)			
130		遊戯室	白須賀4804-1	H5	新	W	1	218		Ib	(4)			
131		勤労者体育センター	体育館	吉美1067-3	S58	新	RC(一部屋根)	2	1,508		Ib	(1)才		
132		アメリティプラザ	プール・体育館	吉美3294-48	H12	新	RC(一部S)	3	13,362		Ia	(1)イ		
133		運動公園管理棟	事務所	吉美830-1	H14	新	RC	1	294		Ia	(4)		
134		運動公園野球場	管理棟	吉美830-1	S57	新	RC	1	192		Ib	(4)		
135		運動公園弓道場	射場	吉美830-1	S62	新	S	1	141		Ib	(4)		
136		運動公園陸上競技場	メインスタント	吉美830-1	S62	新	RC	1	698		Ib	(4)		
137		西部地域センター	集会所	駅南2-4-1	S60	新	RC	2	1,771		Ib	(2)		
138		南部地区構造改善センター	集会所	白須賀5128	H6	新	S	1	983		Ia	(2)		
139	北部地区多目的研修集会所	集会所	太田458-1	S56	新	RC	2	1,046		Ib	(2)			

湖西市 公共建築物耐震性能リスト(湖西地区)

令和5年4月1日

コード 番号	所管部 担当部	所管 担当課	建築物		所在地	建設竣功年	旧:旧基準 新:新基準	構造 S・RC・SRC・W	階数	延床面積 ㎡	Is値/ET値	ランク	建物の用途	備考		
			施設名	棟名												
138	教育委員会	図書館	中央図書館	図書館	吉美3219-1	S63	新	RC	2	2,474		Ia	(2)			
139	消防本部	消防総務課	湖西市消防団第1分団詰所	詰所	鷺津1021-1	H10	新	S	2	67.76		Ib	(1)ア			
140			湖西市消防団第2分団詰所	詰所	吉美1570-2	H2	新	S	2	67.76		Ib	(1)ア			
141			湖西市消防団第3分団詰所	詰所	白須賀5665-9	H2	新	S	2	67.76		Ib	(1)ア			
142			湖西市消防団第4分団詰所	詰所	白須賀4300-2	H6	新	S	2	72.25		Ib	(1)ア			
143			湖西市消防団第5分団詰所	詰所	新所6079-8	H3	新	S	2	67.76		Ib	(1)ア			
144			湖西市消防団第6分団詰所	詰所	岡崎821-10	H4	新	S	2	67.76		Ib	(1)ア			
145			湖西市消防団第7分団詰所	詰所	入出453-17	H2	新	S	2	64.86		Ib	(1)ア			
146			湖西市消防団第8分団詰所	詰所	太田140-1	H5	新	S	2	67.76		Ib	(1)ア			
147			湖西市消防団第9分団詰所	詰所	大知波1038-1	H8	新	S	1	77.76		Ib	(1)ア			
148			本署棟				S47	旧	RC	2	686.98	0.87	II	(1)ア	S56診断	
149			本署棟(増築)		古見1076		H7増築	新	RC	2	378.90		Ia	(1)ア		
150			事務所棟				H2	新	S	2	220		Ia	(1)ア		
151			南分署		庁舎		新居町浜名657	H6	新	RC	2	861.01		Ia	(1)ア	
152			西分署		庁舎		岡崎821-1	H15	新	RC	2	816.06		Ia	(1)ア	
153	市立湖西病院	管理課	市立湖西病院	本館	鷺津2259-1	S62	新	SRC	4	11,936		Ia	(1)ウ			
154				車庫棟	鷺津2259-1	H2	新	RC	2	506		Ia	(1)ウ			