

湖西市 公共建築物耐震性能リスト(湖西地区)

令和7年4月1日

コード 番号	所管部 担当部	所管	建設物		所在地	建設竣功年	旧:旧基準 新:新基準	構造	階数	延床面積	Is値/ET値	ランク	建物の用途	備考	
		担当課	施設名	棟名				S・RC・SRC・W		m ²					
1	企画部	資産経営課	市役所	庁舎	吉美3268	S49	新	RC	3階(一部4階)	5,593	0.97	Ⅱ	(1)ア	R6見直し	
2				詰所(現業棟)		S49	旧	S	1	544			(4)	未診断	
3				倉庫		S52	旧	S	1	707			(4)	未診断	
4	市民安全部	危機管理課	コミュニティ防災センター	防災センター		S58	新	RC	2	355		1b	(1)ア		
5		市民課	湖西市民活動センター「エミーナ」	事務所	鷺津1293-4	H11	新	S	2	393		1a	(4)		
6	環境部	環境課	火葬場	火葬場	入出1537	S62改	旧	RC	1	140			(1)オ	未診断※R6.03閉鎖	
7				待合室		S43	旧	W	1	71	1.03	1b	(1)オ	H24補強※R6.03閉鎖	
8				待合室		H6	新	S	1	115		1b	(1)オ	※R6.03閉鎖	
9		廃棄物対策課	環境センター	笠子廃棄物処理場	事務所	白須賀3985-1961	S53	旧	S	1	103			(1)オ	未診断
10				工場棟	工場棟	吉美3294-47	H10	新	RC(一部S)	5階(地下2階)	9,638		1a	(1)オ	
11					管理棟		H10	新	RC	2	1,501		1a	(1)オ	
12					計量棟		H10	新	S	1	1,505		1a	(1)オ	
13					汚泥受入棟		R5	新	RC	地上1階・地下1階	121		1a	(1)オ	R5新設
14			ストックヤード	吉美3294-177	R5	新	S	1	86		1a	(1)オ	R5新設		
15			衛生プラント		管理棟	白須賀3465	S46	旧	RC	2	222	1.34	1a	(1)オ	H27耐震補強
16					検査室・倉庫		S38	旧	CB	1	59			(1)オ	未診断
17					車庫棟		S56	新	S	2	413		1b	(1)オ	
18					フロアー室A		S52～53	旧	RC	1	126	1.95	1a	(1)オ	H26耐震診断
19					機械棟(CB構造)		S38.S46	旧	CB	1	228	1.34	1a	(1)オ	H27耐震診断
20					機械室(RC構造)		S52	旧	RC	1	241	1.27	1a	(1)オ	H27耐震補強
21					脱水室		S61～62	新	RC	2	208		1b	(1)オ	
22					処理棟		S61～62	新	RC	1	77		1b	(1)オ	
23					ブロワー室B		S52～53	旧	RC	1	120	1.63	1a	(1)オ	H26耐震診断
24					3次処理棟(減菌室)		S38	旧	RC	1	7			(1)オ	未診断
25					生物処理棟		H28	新	RC	1	46		1b	(1)オ	
26					薬注ポンプ室		S38	旧	CB	1	20			(1)オ	
27					返送ポンプ室		S38	旧	CB	1	10			(1)オ	
28		配水池ポンプ室			白須賀3477-1		S54	旧	S	1	30			(1)オ	未診断
29		下水道課	湖西浄化センター	管理棟	吉美950-28	H10	新	RC	2	1,032		1a	(1)オ	R2耐震診断	
30				機械棟		H9	新	RC	地上3階・地下2階	2,829		1a	(1)オ	R2耐震診断	
31				水処理棟上屋		H11	新	RC	1	2,036		1a	(1)オ		
32				汚泥処理棟		H11	新	RC	地上2階・地下1階	2,278.8		1a	(1)オ	R2耐震診断	
33		水道課	鷺津配水場	管理棟	鷺津3597	S61	新	RC	3階(内地下1階)	149		1b	(4)		
34				鷺津配水場資材倉庫	管理棟	鷺津3597	H5	新	S	1	179		1b	(4)	
35			吉美配水場	管理棟	山口474-6	H元	新	RC	2階(内地下1階)	94		1b	(4)		
36				白須賀配水場	管理棟	白須賀4880	H7	新	RC	2階(内地下1階)	171		1b	(4)	
37			白須賀浄水場	管理棟	白須賀5323-7	S61	新	RC	1	63		1b	(4)		
38				新所原南配水場	管理棟	岡崎1279-2	H22	新	RC	1	190		1a	(4)	
39			新所原西配水場	管理棟	入会地11-23	S33	旧	W	1	18			(4)	未診断(廃止予定)	
40				大森配水場	管理棟	新所5504-2	H18	新	RC	1	53		1b	(4)	
41			神座配水場	管理棟	神座247-4	H2	新	RC	2階(内地下1階)	94		1b	(4)		
42				入出配水場	管理棟	入出43-1	S58	新	RC	2階(内地下1階)	32		1b	(4)	
43			知波田配水場	管理棟	太田416-10	H3	新	RC	2階(内地下1階)	94		1b	(4)		
44				健康福祉センター	福祉センター	古見1044	H13	新	RC(一部S)	3	4,038		1a	(1)ア	
45	健康福祉部	高齢者福祉課	湖西市はつらつセンター	福祉集会場	入出1801	H15	新	S	1	406		1b	(2)		
46		こども未来課	湖西市ふれあい交流館	集会所	鷺津1038-1	H18	新	S	2	683		1a	(2)		
47	こども未来部		保育幼稚園課	新所子育て支援センター	センター	新所2820	H14	新	S	1	919		1a	(2)	旧新所幼稚園
48		鷺津幼稚園		園舎	鷺津650	H2	新	RC	2	1,434		1b	(4)		
49				園舎(階段室)	鷺津650	H2	新	RC	2	57		1b	(4)		
50				園舎(便所)	鷺津650	H2	新	RC	2	33		1b	(4)		
51				園舎(遊戯室)	鷺津650	H2	新	SRC	2	465		1b	(4)		
52				知波田幼稚園	園舎	大知波503	S60	新	S	1	445		1b	(4)	
53		遊戯室			大知波503	H20	新	W	1	230		1a	(4)		
54		岡崎幼稚園			北園舎	岡崎2586-37	S56	旧	RC	2	2,225	1.01	1b	(4)	R2補強
55				南園舎	岡崎2586-37	R1	新	S	2	537		1a	(4)	R1新設	
56		白須賀幼稚園		園舎	白須賀4804-1	H22	新	S	1	876		1a	(4)		
57				遊戯室	白須賀4804-1	H5	新	W	1	218		1b	(4)		

湖西市 公共建築物耐震性能リスト(湖西地区)

令和7年4月1日

コード 番号	所管部 担当部	所管	建築物		所在地	建設竣工年	旧:旧基準 新:新基準	構造	階数	延床面積	Is値/ET値	ランク	建物の用途	備考
		担当課	施設名	棟名				S・RC・SRC・W		m ²				
58	産業部	産業振興課	浜名湖れんが館	多目的ホール	鷺津479-31	H13	新	S	1	199		Ib	(2)	
59				トイレ棟		H16	新	S(一部RC)	1	38		Ib	(2)	
60		文化観光課	道の駅「潮見坂」	地域振興施設	白須賀1896-1	H18	新	W	1	564		Ia	(2)	延床面積修正
61	都市整備部		白須賀宿歴史拠点施設	史料館	白須賀900	H12	新	S	2	270		Ib	(2)	
62		建築住宅課	川尻住宅	市営住宅	吉美2850-3	H1	新	RC	3	1,250.82		Ib	(3)	
63			五田住宅A棟	市営住宅	吉美3534	H9	新	RC	3	1,055.76		Ib	(3)	
64			五田住宅B棟	市営住宅	吉美3534	H9	新	RC	4	1,367.36		Ib	(3)	
65			栄町住宅A棟	市営住宅	鷺津3434	S53	旧	RC	3	1,069.23	1.60	Ia	(3)	
66			栄町住宅B棟	市営住宅	鷺津3434	S62	新	RC	3	1,250.82		Ib	(3)	
67			分川住宅A棟2種含む	市営住宅	鷺津2393-1	H5	新	RC	4	1,133.04		Ib	(3)	
68			分川住宅B棟2種含む	市営住宅	鷺津2393-1	H5	新	RC	4	566.52		Ib	(3)	
69			分川住宅C棟	市営住宅	鷺津2393-1	H5	新	RC	3	404.37		Ib	(3)	
70			分川住宅D棟	市営住宅	鷺津2393-1	H5	新	RC	3	808.74		Ib	(3)	
71			上ノ原住宅A棟	市営住宅	岡崎817-1	H26	新	RC	4	977.84		Ia	(3)	H26新設
72			上ノ原住宅B棟	市営住宅	岡崎817-1	H26	新	RC	4	2,184.12		Ia	(3)	H26新設
73			上ノ原住宅C棟	市営住宅	岡崎817-1	H26	新	RC	4	2,362.12		Ia	(3)	H26新設
74	教育委員会	教育総務課	東小学校	南校舎	新所680	S43	旧	RC	3	1,536	0.91	II	(1)イ	S61補強(旧ET値)
75				昇降口渡り廊下	新所680	S43	旧	RC	2	264	0.70	II	(1)イ	
76				北校舎	新所680	S43	旧	RC	3	1,763	0.88	II	(1)イ	S60補強(旧ET値)
77				体育館	新所680	H19	新	RC	1	917		Ia	(1)イ	
78			岡崎小学校	北校舎(東)	岡崎634	S48	旧	RC	3	2,184	0.89	II	(1)イ	S61補強(旧ET値)
79				北校舎(西)	岡崎634	S50	旧	RC	3	511	0.89	II	(1)イ	S61補強(旧ET値)
80				給食室	岡崎634	S51	旧	RC	1	206	1.02	Ib	(1)イ	
81				南校舎(東)	岡崎634	S52	旧	RC	3	3,158	0.94	II	(1)イ	S62補強(旧ET値)
82				南校舎(西)	岡崎634	S56	旧	RC	3	594	1.31	Ia	(1)イ	
83				体育館	岡崎634	S59	新	SRC	2	1,045		Ib	(1)イ	
84				昇降所棟	岡崎634	S52	旧	RC	2	122	0.81	II	(1)イ	
85			岡崎小学校放課後児童クラブ	放課後児童クラブ	新所岡崎梅田入会地19-17	R4	新	S	2	258.14		Ib	(4)	R4新設
86			岡崎中学校	北校舎	岡崎587-2	H19	新	RC	3	3,632		Ia	(1)イ	
87				南校舎・給食室	岡崎587-2	H19	新	RC	3	2,813		Ia	(1)イ	
88				金木工室	岡崎587-2	H19	新	S	1	270		Ia	(1)イ	
89				体育館	岡崎587-2	H19	新	SRC(一部S)	1	1,334		Ia	(1)ウ	
90				クラブハウス	岡崎587-2	H19	新	RC	1	380		Ia	(1)イ	
91				武道館	岡崎587-2	H22	新	S	1	704		Ia	(1)イ	
92		教育総務課	湖西中学校	南校舎	太田135	S53	旧	RC	4	2,576	1.27	Ia	(1)イ	H22補強
93				昇降棟	太田135	S54	旧	RC	2	519	0.78	II	(1)イ	
94				北校舎	太田135	S54	旧	RC	4	2,930	1.27	Ia	(1)イ	H24補強
95				部室	太田135	S62	新	S	2	430		Ib	(1)イ	
96				武道場	太田135	H6	新	S	1	700		Ib	(1)ウ	
97				体育館	太田135	H16	新	SRC	2	1,827		Ia	(1)イ	
98			白須賀小学校	北棟	白須賀5030	S46	旧	RC	3	1,763	0.94	II	(1)イ	S61補強(旧ET値)
99				南棟	白須賀5030	S45	旧	RC	3	2,086	0.93	Ib	(1)イ	S61補強(旧ET値)
				昇降所	白須賀5030	S45	旧	RC	2					
100				体育館	白須賀5030	S53	旧	SRC	2	1,233		Ia	(1)イ	H21補強

湖西市 公共建築物耐震性能リスト(湖西地区)

令和7年4月1日

コード 番号	所管部 担当部	所管	建設物		所在地	建設竣功年	旧:旧基準 新:新基準	構造	階数	延床面積	Is値/ET値	ランク	建物の用途	備考
		担当課	施設名	棟名				S・RC・SRC・W		m ²				
101	教育委員会	教育総務課	白須賀中学校	管理室棟	白須賀986	S54	旧	RC	1	482	2.46	Ia	(1)イ	
102				校舎(東)	白須賀986	S54	旧	RC	3	1,449	1.26	Ia	(1)イ	H23補強
103				校舎(西)	白須賀986	S59	新	RC	3	962		Ib	(1)イ	
104				体育館	白須賀986	S57	新	SRC	2	957		Ib	(1)イ	
105			知波田小学校	校舎	大知波1144	S47	旧	RC	3	2,307	0.90	II	(1)イ	S61補強(旧ET値)
106				校舎(東)・給食室	大知波1144	S58	新	RC	3	837		Ib	(1)イ	
107				体育館	大知波1144	S56	旧	SRC	2	821	1.60	Ia	(1)イ	H23補強
108			鷺津小学校	昇降口棟(中一南)	鷺津670	S45	旧	RC	2	252	0.66	II	(1)イ	
109				南校舎	鷺津670	S45	旧	RC	3	1,898	0.95	II	(1)イ	S62補強(旧ET値)
110				体育館	鷺津670	S49	旧	SRC	2	1,199	2.08	Ia	(1)イ	H08耐震補強
111				北校舎(西)	鷺津670	S54	旧	RC	4	1,227	1.27	Ia	(1)イ	H22補強
112				北校舎(東)	鷺津670	S54	旧	RC	4	2,069	1.33	Ia	(1)イ	H22補強
113				昇降口棟(北一中)	鷺津670	S54	旧	RC	2	216	0.96	II	(1)イ	
114				給食室・給食室前渡り廊下	鷺津670	S54	旧	RC	3	629	1.50	Ia	(1)イ	H22補強
115				中校舎	鷺津670	S60	新	RC	3	1,800		Ib	(1)イ	
116				鷺津中学校	B棟(中東)	鷺津629	S40	旧	RC	3	1,173	0.85	II	(1)イ
117			B棟(中西)		鷺津629	S40	旧	RC	3	1,084	0.85	II	(1)イ	S60補強(旧ET値)
118			金木工室		鷺津629	S48	旧	S	1	553	1.63	Ia	(1)イ	H21補強
119			C棟		鷺津629	S50	旧	RC	3	1,722	0.87	II	(1)イ	S62補強(旧ET値)
120			体育館		鷺津629	H20	新	SRC	2	1,898		Ia	(1)イ	
121			A棟(北)		鷺津629	S57	新	RC	3	2,336	1.25	Ia	(1)イ	
122			BーC棟渡り廊下		鷺津629	S50	旧	RC	2	132	0.94	II	(1)イ	
123			武道館		鷺津629	H3	新	S	1	690		Ib	(1)ウ	
124	スポーツ・生涯 学習課	勤労者体育センター	体育館	古見1067-3	S58	新	RC(一部屋根	2	1,508		Ib	(1)オ		
125		アメニティプラザ	プール・体育館	吉美3294-48	H12	新	RC(一部S)	3	13,362		Ia	(1)イ		
126		運動公園管理棟	事務所	吉美830-1	H14	新	RC	1	294		Ia	(4)		
127		運動公園野球場	管理棟	吉美830-1	S57	新	RC	1	192		Ib	(4)		
128		運動公園弓道場	射場	吉美830-1	S62	新	S	1	141		Ib	(4)		
129		運動公園陸上競技場	メインスタンド	吉美830-1	S62	新	RC	1	698		Ib	(4)		
130		西部地域センター	集会所	駅南2-4-1	S60	新	RC	2	1,771		Ib	(2)		
131		南部地区構造改善センター	集会所	白須賀5128	H6	新	S	1	983		Ia	(2)		
132		北部地区多目的研修集会施設	集会所	太田458-1	S56	新	RC	2	1,046		Ib	(2)		
133		図書館	中央図書館	図書館	吉美3219-1	S63	新	RC	2	2,474		Ia	(2)	

湖西市 公共建築物耐震性能リスト(湖西地区)

令和7年4月1日

コード 番号	所管部 担当部	所管 担当課	建設物		所在地	建設竣工年	旧:旧基準 新:新基準	構造 S・RC・SRC・W	階数	延床面積 ㎡	Is値/ET値	ランク	建物の用途	備考
			施設名	棟名										
134	消防本部	消防総務課	湖西市消防団第1分団詰所	詰所	鷺津1021-1	H10	新	S	2	67.76		Ib	(1)ア	
135			湖西市消防団第2分団詰所	詰所	吉美1570-2	H2	新	S	2	67.76		Ib	(1)ア	
136			湖西市消防団第3分団詰所	詰所	白須賀5665-9	H2	新	S	2	67.76		Ib	(1)ア	
137			湖西市消防団第4分団詰所	詰所	白須賀4300-2	H6	新	S	2	72.25		Ib	(1)ア	
138			湖西市消防団第5分団詰所	詰所	新所6079-8	H3	新	S	2	67.76		Ib	(1)ア	
139			湖西市消防団第6分団詰所	詰所	岡崎821-10	H4	新	S	2	67.76		Ib	(1)ア	
140			湖西市消防団第7分団詰所	詰所	入出453-17	H2	新	S	2	64.86		Ib	(1)ア	
141			湖西市消防団第8分団詰所	詰所	太田140-1	H5	新	S	2	67.76		Ib	(1)ア	
142			湖西市消防団第9分団詰所	詰所	大知波1038-1	H8	新	S	1	77.76		Ib	(1)ア	
143			消防本部	本署棟	古見1076	S47	旧	RC	2	686.98	0.87	II	(1)ア	S56診断
144				本署棟(増築)		H7増築	新	RC	2	378.90		Ia	(1)ア	
145				事務所棟		H2	新	S	2	220		Ia	(1)ア	
146			西分署	庁舎	岡崎821-1	H15	新	RC	2	816.06		Ia	(1)ア	
147	市立湖西病院	管理課	市立湖西病院	本館	鷺津2259-1	S62	新	SRC	4	11.936		Ia	(1)ウ	
148				庫庫棟	鷺津2259-1	H2	新	RC	2	506		Ia	(1)ウ	