

湖西市 公共建築物耐震性能リスト(湖西地区)

令和6年4月1日

コード 番号	所管部 担当部	所管 担当課	建設物		所在地	建設竣功年	旧:旧基準 新:新基準	構造 S・RC・SRC・W	階数	延床面積 ㎡	Is値/ET値	ランク	建物の用途	備考											
			施設名	棟名																					
1	企画部	資産経営課	市役所	庁舎	吉美3268	S49	新	RC	3階(一部4階)	5,593	0.97	II	(1)ア	R6見直し											
2				詰所(現業棟)		S49	旧	S		1	544			(4)	未診断										
3				倉庫		S52	旧	S		1	707			(4)	未診断										
4	市民安全部	危機管理課	コミュニティー防災センター	防災センター		S58	新	RC	2	355		Ib	(1)ア												
5		市民課	湖西市民活動センター「エミーナ」	事務所	鷺津1293-4	H11	新	S	2	393		Ia	(4)												
6	環境部	環境課	火葬場	火葬場	入出1537	S62改	旧	RC	1	140			(1)オ	未診断※R6.03閉鎖											
7				待合室		S43	旧	W		1	71	1.03	Ib	(1)オ	H24補強※R6.03閉鎖										
8				待合室		H6	新	S		1	115		Ib	(1)オ	※R6.03閉鎖										
9		廃棄物対策課	衛生プラント	笠子廃棄物処理場	事務所	白須賀3985-1961	S53	旧	S	1	103			(1)オ	未診断										
10					環境センター	工場棟	吉美3294-47	H10	新	RC(一部S)	5階(地下2階)	9,638		Ia	(1)オ										
11						管理棟		H10	新	RC	2	1,501		Ia	(1)オ										
12						計量棟		H10	新	S	1	1,505		Ia	(1)オ										
13						汚泥受入棟		R5	新	RC	地上1階・地下1階	121		Ia	(1)オ	R5新設									
14						ストックヤード	吉美3294-177	R5	新	S	1	86		Ia	(1)オ	R5新設									
15						管理棟	白須賀3465	S46	旧	RC	2	222	1.34	Ia	(1)オ	H27耐震補強									
16					検査室・倉庫												S38	旧	CB	1	59		(1)オ	未診断	
17					車庫棟												S56	新	S	2	413		Ib	(1)オ	
18					フロアー室A												S52~53	旧	RC	1	126	1.95	Ia	(1)オ	H26耐震診断
19					機械棟(CB構造)												S38.S46	旧	CB	1	228	1.34	Ia	(1)オ	H27耐震診断
20					機械室(RC構造)												S52	旧	RC	1	241	1.27	Ia	(1)オ	H27耐震補強
21					脱水室												S61~62	新	RC	2	208		Ib	(1)オ	
22					処理棟												S61~62	新	RC	1	77		Ib	(1)オ	
23		フロワー室B	S52~53	旧	RC												1	120	1.63	Ia	(1)オ	H26耐震診断			
24		3次処理棟(減菌室)	S38	旧	RC												1	7		(1)オ	未診断				
25		生物処理棟	H28	新	RC	1	46		Ib	(1)オ															
26		薬注ポンプ室	S38	旧	CB	1	20		(1)オ																
27		返送ポンプ室	S38	旧	CB	1	10		(1)オ																
28		配水池ポンプ室	白須賀3477-1	S54	旧	S	1	30		(1)オ	未診断														
29		下水道課	湖西浄化センター	管理棟	吉美950-28	H10	新	RC	2	1,032		Ia	(1)オ	R2耐震診断											
30				機械棟		H9	新	RC	地上3階・地下2階	2,829		Ia	(1)オ	R2耐震診断											
31				水処理棟上屋		H11	新	RC	1	2,036		Ia	(1)オ												
32				汚泥処理棟		H11	新	RC	地上2階・地下1階	2,278.8		Ia	(1)オ	R2耐震診断											
33		水道課	鷺津配水場	管理棟	鷺津3597	S61	新	RC	3階(内地下1階)	149		Ib	(4)												
34				鷺津配水場資材倉庫	管理棟	鷺津3597	H5	新	S	1	179		Ib	(4)											
35				吉美配水場	管理棟	山口474-6	H元	新	RC	2階(内地下1階)	94		Ib	(4)											
36	白須賀配水場			管理棟	白須賀4880	H7	新	RC	2階(内地下1階)	171		Ib	(4)												
37	白須賀浄水場			管理棟	白須賀5323-7	S61	新	RC	1	63		Ib	(4)												
38	新所原南配水場			管理棟	岡崎1279-2	H22	新	RC	1	190		Ia	(4)												
39	新所原西配水場			管理棟	入会地11-23	S33	旧	W	1	18		(4)	未診断(廃止予定)												
40	大森配水場			管理棟	新所5504-2	H18	新	RC	1	53		Ib	(4)												
41	神座配水場			管理棟	神座247-4	H2	新	RC	2階(内地下1階)	94		Ib	(4)												
42	入出配水場			管理棟	入出43-1	S58	新	RC	2階(内地下1階)	32		Ib	(4)												
43	知波田配水場			管理棟	太田416-10	H3	新	RC	2階(内地下1階)	94		Ib	(4)												
44	健康福祉部	健康増進課	健康福祉センター	福祉センター	古見1044	H13	新	RC(一部S)	3	4,038		Ia	(1)ア												
45		高齢者福祉課	湖西市はつらつセンター	福祉集会所	入出1801	H15	新	S	1	406		Ib	(2)												
46	こども未来部	こども未来課	湖西市ふれあい交流館	集会所	鷺津1038-1	H18	新	S	2	683		Ia	(4)	所属部の修正											
47			旧新所幼稚園	園舎	新所6073-3	H14	新	S	1	919		Ia	(4)	R6子育て支援センターに改修											



湖西市 公共建築物耐震性能リスト(湖西地区)

令和6年4月1日

コード 番号	所管部 担当部	所管 担当課	建設物		所在地	建設竣功年	旧:旧基準 新:新基準	構造 S・RC・SRC・W	階数	延床面積 ㎡	Is値/ET値	ランク	建物の用途	備考	
			施設名	棟名											
96	教育委員会	教育総務課	白須賀中学校	管理室棟	白須賀986	S54	旧	RC	1	482	2.46	1a	(1)イ		
97				校舎(東)	白須賀986	S54	旧	RC	3	1,449	1.26	1a	(1)イ	H23補強	
98				校舎(西)	白須賀986	S59	新	RC	3	962		1b	(1)イ		
99				体育館	白須賀986	S57	新	SRC	2	957		1b	(1)イ		
100			知波田小学校	校舎	大知波1144	S47	旧	RC	3	2,307	0.90	II	(1)イ	S61補強(旧ET値)	
101				校舎(東)・給食室	大知波1144	S58	新	RC	3	837		1b	(1)イ		
102				体育館	大知波1144	S56	旧	SRC	2	821	1.60	1a	(1)イ	H23補強	
103			鷺津小学校	昇降口棟(中一南)	鷺津670	S45	旧	RC	2	252	0.66	II	(1)イ		
104				南校舎	鷺津670	S45	旧	RC	3	1,898	0.95	II	(1)イ	S62補強(旧ET値)	
105				体育館	鷺津670	S49	旧	SRC	2	1,199	2.08	1a	(1)イ	H08耐震補強	
106				北校舎(西)	鷺津670	S54	旧	RC	4	1,227	1.27	1a	(1)イ	H22補強	
107				北校舎(東)	鷺津670	S54	旧	RC	4	2,069	1.33	1a	(1)イ	H22補強	
108				昇降口棟(北一中)	鷺津670	S54	旧	RC	2	216	0.96	II	(1)イ		
109				給食室・給食室前渡り廊下	鷺津670	S54	旧	RC	3	629	1.50	1a	(1)イ	H22補強	
110				中校舎	鷺津670	S60	新	RC	3	1,800		1b	(1)イ		
111				鷺津中学校	B棟(中東)	鷺津629	S40	旧	RC	3	1,173	0.85	II	(1)イ	S60補強(旧ET値)
112					B棟(中西)	鷺津629	S40	旧	RC	3	1,084	0.85	II	(1)イ	S60補強(旧ET値)
113			金木工室		鷺津629	S48	旧	S	1	553	1.63	1a	(1)イ	H21補強	
114			C棟		鷺津629	S50	旧	RC	3	1,722	0.87	II	(1)イ	S62補強(旧ET値)	
115			体育館		鷺津629	H20	新	SRC	2	1,898		1a	(1)イ		
116			A棟(北)		鷺津629	S57	新	RC	3	2,336	1.25	1a	(1)イ		
117			B-C棟渡り廊下		鷺津629	S50	旧	RC	2	132	0.94	II	(1)イ		
118			武道館		鷺津629	H3	新	S	1	690		1b	(1)ウ		
119			鷺津保育園	園舎	鷺津650	H2	新	RC	2	1,434		1b	(4)		
120				園舎(階段室)	鷺津650	H2	新	RC	2	57		1b	(4)		
121				園舎(便所)	鷺津650	H2	新	RC	2	33		1b	(4)		
122				園舎(遊戯室)	鷺津650	H2	新	SRC	2	465		1b	(4)		
123			鷺津保育園	保育室	鷺津1163-1	S52	旧	RC	1	980	1.02	1b	(4)		
124			知波田幼稚園	園舎	大知波503	S60	新	S	1	445		1b	(4)		
125				遊戯室	大知波503	H20	新	W	1	230		1a	(4)		
126			岡崎幼稚園	北園舎	岡崎2586-37	S56	旧	RC	2	2,225	1.01	1b	(4)	R2補強	
127				南園舎	岡崎2586-37	R1	新	S	2	537		1a	(4)	R1新設	
128			白須賀幼稚園	園舎	白須賀4804-1	H22	新	S	1	876		1a	(4)		
129				遊戯室	白須賀4804-1	H5	新	W	1	218		1b	(4)		
130	岡崎小学校放課後児童クラブ	放課後児童クラブ	新所岡崎梅田入会地19-17	R4	新	S	2	258.14		1b	(4)	R4新設			
131	スポーツ・生涯学 習課	勤労者体育センター	体育館	古見1067-3	S58	新	RC(一部屋根)	2	1,508		1b	(1)才			
132		アメニティプラザ	プール・体育館	吉美3294-48	H12	新	RC(一部S)	3	13,362		1a	(1)イ			
133		運動公園管理棟	事務所	吉美830-1	H14	新	RC	1	294		1a	(4)			
134		運動公園野球場	管理棟	吉美830-1	S57	新	RC	1	192		1b	(4)			
135		運動公園弓道場	射場	吉美830-1	S62	新	S	1	141		1b	(4)			
136		運動公園陸上競技場	メインスタンド	吉美830-1	S62	新	RC	1	698		1b	(4)			
137		西部地域センター	集会所	駅南2-4-1	S60	新	RC	2	1,771		1b	(2)			
138		南部地区構造改善センター	集会所	白須賀5128	H6	新	S	1	983		1a	(2)			
139		北部地区多目的研修集会所施設	集会所	太田458-1	S56	新	RC	2	1,046		1b	(2)			
140		図書館	中央図書館	図書館	吉美3219-1	S63	新	RC	2	2,474		1a	(2)		

湖西市 公共建築物耐震性能リスト(湖西地区)

令和6年4月1日

コード 番号	所管部 担当部	所管 担当課	建設物		所在地	建設竣功年	旧;旧基準 新;新基準	構造 S・RC・SRC・W	階数	延床面積 ㎡	Is値/ET値	ランク	建物の用途	備考		
			施設名	棟名												
141	消防本部	消防総務課	湖西市消防団第1分団詰所	詰所	鷺津1021-1	H10	新	S	2	67.76		lb	(1)ア			
142			湖西市消防団第2分団詰所	詰所	吉美1570-2	H2	新	S	2	67.76		lb	(1)ア			
143			湖西市消防団第3分団詰所	詰所	白須賀5665-9	H2	新	S	2	67.76		lb	(1)ア			
144			湖西市消防団第4分団詰所	詰所	白須賀4300-2	H6	新	S	2	72.25		lb	(1)ア			
145			湖西市消防団第5分団詰所	詰所	新所6079-8	H3	新	S	2	67.76		lb	(1)ア			
146			湖西市消防団第6分団詰所	詰所	岡崎821-10	H4	新	S	2	67.76		lb	(1)ア			
147			湖西市消防団第7分団詰所	詰所	入出453-17	H2	新	S	2	64.86		lb	(1)ア			
148			湖西市消防団第8分団詰所	詰所	太田140-1	H5	新	S	2	67.76		lb	(1)ア			
149			湖西市消防団第9分団詰所	詰所	大知波1038-1	H8	新	S	1	77.76		lb	(1)ア			
150			消防本部	消防本部	本署棟		古見1076	S47	旧	RC	2	686.98	0.87	II	(1)ア	S56診断
151					本署棟(増築)			H7増築	新	RC	2	378.90		la	(1)ア	
152					事務所棟			H2	新	S	2	220		la	(1)ア	
153				西分署	庁舎		岡崎821-1	H15	新	RC	2	816.06		la	(1)ア	
154	市立湖西病院	管理課	市立湖西病院	本館	鷺津2259-1	S62	新	SRC	4	11,936		la	(1)ウ			
155				車庫棟	鷺津2259-1	H2	新	RC	2	506		la	(1)ウ			