

記載例

様式第7号（第9条関係）

〇〇年〇月〇日

消防長（消防署長）

住所又は所在地 湖西市〇〇〇〇番地
氏名又は名称及 株式会社〇〇
び代表者氏名 代表取締役 湖西 一郎

改善計画書

〇〇年〇月〇日付けの査察結果通知書により指導を受けた事項については、下記のとおり改善の計画をしました。

（防火対象物名称）

〇〇〇〇

記

棟名称	不備事項	改善計画内容
〇〇〇〇	<p>消防用設備等は半年に一回点検を実施し、その結果を1年に1回消防へ報告すること。</p> <p>消防訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、その計画を事前に消防へ通知すること。</p> <p>自動火災報知設備を技術上の基準に従って維持管理すること。</p> <p>※自動火災報知設備受信機の非常電源不良</p> <p>誘導灯を技術上の基準に従って維持管理すること。</p> <p>※店舗内避難口誘導灯不点灯</p>	<p>〇年〇月〇日点検実施 〇年〇月〇日報告予定</p> <p>消防計画に基づき 訓練の計画を消防へ通知し、〇年〇月〇日、訓練を実施。</p> <p>〇年〇月〇日、非常電源の修理完了。</p> <p>〇年〇月〇日、〇〇に修理依頼実施。〇年〇月〇日、修理完了予定。</p>

※この用紙に書ききれない場合は羅紙等を利用して下さい。

記載方法がご不明な際は、お問い合わせください。