

令和 5 年 10 月 4 日

積算疑義申立てに係る調査結果報告書

契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 0 3 5																		
建 設 工 事 名	令和 5 年度 公共岡崎地区枝線管渠築造工事 (2 工区)																		
落 札 決 定 日	令和 5 年 9 月 28 日																		
疑義申立受付日	令和 5 年 9 月 29 日																		
申 立 内 容 (指 摘 内 容)	<ul style="list-style-type: none"> ・小型マンホール (レジンコンクリート製) において、アダプタセットの値段について、建設物価 8 月 P323 を採用しているが、この材料は VU 管用のため、リブ管には使用出来ない。そのため、VU 管用のアダプタセットの値段ではおかしく、違算していると思われる。 ・小型マンホール (レジンコンクリート製) のアダプタセットについて、流入側及び流出側ともに物価本の塩ビ用を採用しているが、それは現場では取付け出来ない。そのためリブ管用を使用すべきことから違算していると思われる。 																		
調 査 結 果	<p>小型レジンマンホールにおいて、アダプタセット (流入・流出) の資材単価について、PRPφ200 用で計上すべきところを、VUφ200 用で計上していました。</p> <p>以上により、設計金額が 80,000 円 (税抜) 過小となっていました。</p> <p>また、予定価格が 80,000 円 (税抜) 過小、調査基準価格が 70,000 円 (税抜) 過小となっていました。</p>																		
入 札 の 取 扱 い	<p>下記、表 1・2 のとおり予定価格及び調査基準価格を修正した価格に置き換えた場合、入札結果が変わります。</p> <p><表 1 : 現行 (修正前) の入札結果> (税抜)</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">予定価格 : 50,220,000 円 調査基準価格 : 45,420,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>入札価格</td> <td>結果</td> </tr> <tr> <td>A 社</td> <td>45,420,000 円</td> <td>落札</td> </tr> <tr> <td>B 社</td> <td>45,280,000 円</td> <td>失格 (低入札価格調査辞退のため)</td> </tr> <tr> <td>C 社</td> <td>45,430,000 円</td> <td>参加</td> </tr> <tr> <td>D 社</td> <td>45,450,000 円</td> <td>参加</td> </tr> </table>	予定価格 : 50,220,000 円 調査基準価格 : 45,420,000 円				入札価格	結果	A 社	45,420,000 円	落札	B 社	45,280,000 円	失格 (低入札価格調査辞退のため)	C 社	45,430,000 円	参加	D 社	45,450,000 円	参加
予定価格 : 50,220,000 円 調査基準価格 : 45,420,000 円																			
	入札価格	結果																	
A 社	45,420,000 円	落札																	
B 社	45,280,000 円	失格 (低入札価格調査辞退のため)																	
C 社	45,430,000 円	参加																	
D 社	45,450,000 円	参加																	

	<table border="1"> <tr> <td>E社</td> <td>45,480,000円</td> <td>参加</td> </tr> <tr> <td>F社</td> <td>45,480,000円</td> <td>参加</td> </tr> <tr> <td>G社</td> <td>50,220,000円</td> <td>参加</td> </tr> </table>	E社	45,480,000円	参加	F社	45,480,000円	参加	G社	50,220,000円	参加															
E社	45,480,000円	参加																							
F社	45,480,000円	参加																							
G社	50,220,000円	参加																							
	<p><表2：本来（修正後）の入札結果> (税抜)</p> <p>予定価格：50,300,000円 調査基準価格：45,490,000円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>入札価格</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A社</td> <td>45,420,000円</td> <td>低入札価格調査対象</td> </tr> <tr> <td>B社</td> <td>45,280,000円</td> <td>失格 (低入札価格調査辞退のため)</td> </tr> <tr> <td>C社</td> <td>45,430,000円</td> <td>低入札価格調査対象</td> </tr> <tr> <td>D社</td> <td>45,450,000円</td> <td>低入札価格調査対象</td> </tr> <tr> <td>E社</td> <td>45,480,000円</td> <td>低入札価格調査対象</td> </tr> <tr> <td>F社</td> <td>45,480,000円</td> <td>低入札価格調査対象</td> </tr> <tr> <td>G社</td> <td>50,220,000円</td> <td>参加</td> </tr> </tbody> </table> <p>本件については、規程第7条第1項ただし書により落札者の決定を取り消さないことができる「設計違算の内容が落札者の決定に影響を与えないとき」に該当しないため、同条同項本文により落札者の決定を取り消しました。</p>		入札価格	結果	A社	45,420,000円	低入札価格調査対象	B社	45,280,000円	失格 (低入札価格調査辞退のため)	C社	45,430,000円	低入札価格調査対象	D社	45,450,000円	低入札価格調査対象	E社	45,480,000円	低入札価格調査対象	F社	45,480,000円	低入札価格調査対象	G社	50,220,000円	参加
	入札価格	結果																							
A社	45,420,000円	低入札価格調査対象																							
B社	45,280,000円	失格 (低入札価格調査辞退のため)																							
C社	45,430,000円	低入札価格調査対象																							
D社	45,450,000円	低入札価格調査対象																							
E社	45,480,000円	低入札価格調査対象																							
F社	45,480,000円	低入札価格調査対象																							
G社	50,220,000円	参加																							
工事担当課	環境部 下水道課	連絡先	053-574-2212																						
工事主管課	環境部 下水道課	連絡先	053-574-2212																						
契約担当課	総務部 契約検査室	連絡先	053-576-1178																						

※規程…湖西市建設工事に係る設計違算及び積算疑義申立てに関する事務取扱規程